



**ООО «Сычевский ПТК»**

Адрес: 143611, Московская область, Волоколамский район, п. Сычево  
Ул. Песочная д.1

**Качественная характеристика  
на песок для строительных работ «Крупный 1 класс»**

Качественные показатели

№ п.п.	Наименование показателей	Требования ГОСТ 8736-2014	Фактические показатели
1.	Полные остатки на контрольных ситах, %		
	Содержание зерен свыше 10мм	до 0,5	0.05
	Содержание зерен свыше 5 мм	до 5	1.85
	Остаток на сите 0,63 мм	45.0 - 65.0	53.20
	Содержание частиц размером менее 0,16 мм	До 5	5.00
2.	Модуль крупности	2.5-3.5	2.70
3.	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %	до 2	0.90
4.	Содержание глины в комках, %	до 0.25	0
5.	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1.55
6.	Наличие органических примесей	Светлее цвета эталона	
7.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	59.0 Бк/кг	
8.	Содержание серы, сульфидов, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) сульфатов (гипс, ангидрит и др. в пересчете на SO <sub>3</sub> , %	0.06 %	
9.	Номер ГОСТа 8736-2014		

Начальник ОТК и лаборатории :

